






GREASE METER MKIII

P/N 39350

USER'S MANUAL
INSTRUKTIONER
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS







DESCRIPTION

The Grease Meter measures the grease quantity that passes through the meter.

The grease quantity dispensed can be shown in cm³, gram, oz or fl oz.

The Grease Meter can be calibrated and is equipped with bias lighting for use in dark working environments.

The Grease Meter can also be used to continuously monitor the grease that passes through the meter.

DATA

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Max pressure | 700 bar |
| Flow range | 0 - 1000 cm ³ /min |
| Accuracy | +/- 3% up to 300 bar |
| Media | grease NLGI 1-2 |

HOW TO USE

There are two ways to start the Grease Meter. Either use it (pump grease through it) or press the start button:



The display lights up:



The meter is shut off by pressing the left button for 2 seconds or by it being inactive for the preset time.



START/STOP button.

If the Grease Meter is not used, it automatically shuts off after a set time.

If there is an interruption in a lubrication and the Grease Meter has made an automatic shut down and there is a desire to continue on the same measurement: press the start button instead of pumping grease through it.

To reset the Grease Meter after each dispensing press the



button. (The RESET text shows that in this menu the left button has the reset function.)

When the Grease Meter starts by being used it always resets.

To light up the display when working in dark environments press the



button. The light will automatically switch off 5 seconds after the grease flow has stopped.

The battery symbol indicates how much power is left in the batteries.

STANDBY METER MODE

Activate this mode by setting “power off” to “stby” (see below).

In this mode the display don't activate when it detects use. The Grease Meter measures the amount passing through it.

Use the start button to turn the display on or off (>2 seconds to turn it off).

When this mode is active there is a “STBY” in the lower right corner on the display.



This mode is for permanent installation on a pipe to check amount passing through the pipe.



TOTAL COUNTER 1


The meter is equipped with a total counter which displays the same unit that is used for normal measuring. This total counter is called SUBTO and is a complement to the other total counter that uses the unit TON.

To enter the menu press the

 and  buttons simultaneously. The display will show:



Press ENTER (left button): the display will show:



This tells you the total amount of grease that has passed the meter since it was reset last time.

To reset the total counter, press ZERO (right button). To exit the menu without resetting the counter, press EXIT (left button).


TOTAL COUNTER 2

The Grease Meter is equipped with another resettable total counter. This counts up to 9999 tons of grease. To enter the menu press the


 and  buttons simultaneously. The display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:



Press ENTER (the left button): the display will show:



This tells you the total amount of grease that has passed the meter since it was reset last time.

Note that the smallest amount that will show is 1 kg (0.001 TON).

To reset the total amount counter press ZERO (right button). To exit the menu press EXIT (left button).



CALIBRATION OF THE METER

The Grease Meter can be calibrated for different grease types etc.

1. CALCULATE THE CORRECTION FACTOR

Correction factor = real quantity/shown quantity

Example:

The dispensed grease weight is 500 gram

The grease meter shows 485 gram

Correction factor = $500/485 = 1.03$

2. CALCULATE THE CALIBRATION FACTOR

The new calibration factor = the old calibration factor x the correction factor

Example:

The old calibration factor is 700

The correction factor is calculated to 1.03

The new calibration factor = $700 \times 1.03 = 721$

3. CHANGE THE CALIBRATION FACTOR OF THE GREASE METER


To enter the menu press the




and buttons simultaneously. The display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:



Press ENTER (left button): the display will show the current calibration factor:



The highlighted digit can be stepped up by pressing STEP (right button)





To highlight the next digit press ENTER (left button)



Continue to press STEP and ENTER to set the correct calibration factor.

When the last digit has been accepted by pressing ENTER the display will show:



Press ENTER (left button) to accept and save the new calibration, or CANCEL (right button) to cancel the changes and return to the old calibration factor.

CHANGE UNITS

The Grease Meter can show the grease amount in four different units; cm^3 , gram, oz, and fl oz.

To enter the menu, press:




and




buttons simultaneously. The display will show:




Press NEXT (right button): the display will show:




Press NEXT (right button): the display will show:




Press NEXT (right button): the display will show:



Press ENTER (left button): the display will show:



Press STEP (right button) to step to next unit



Press ENTER (left button) to accept and save the new unit.



ADJUSTABLE TIME BEFORE AUTOMATIC SHUT OFF

It is possible to choose the time you want the meter to automatically shut off after: (2 seconds, 4 seconds, 1 minute, 4 minutes or 8 minutes) or whether you want the meter to be in STANDBY mode. In STANDBY mode the display is shut down after one minute; the meter, however, continues to measure all grease that passes through the meter. This mode is very battery efficient. If the display is rarely turned on the batteries lasts several years.

When the display is shut down in STANDBY mode, it is possible to press:



The display lights up and the amount can be read off. After one minute the display is shut down again.

When the meter is in STANDBY mode, "STBY" is shown on the display.




To enter the menu, press the




and buttons simultaneously. The display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:




Press NEXT (right button): the display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:



Press NEXT (right button): the display will show:



Press ENTER (left button): the display will show:



Press STEP (right button) to move forward to the next time or STANDBY mode.





Press ENTER (left button) to accept and save the new time.



SET LIGHT LEVEL OF BACKLIGHT

The backlight can be set to low or high power setting.

To enter the menu, press the

 and  buttons simultaneously. The display will show:

SUBTO
ENTER NEXT

Press NEXT (right button): the display will show:

TOTAL
ENTER NEXT

Press NEXT (right button): the display will show:

CALIB
ENTER NEXT

Press NEXT (right button): the display will show:

UNITS
ENTER NEXT

Press NEXT (right button): the display will show:

POWTO
ENTER NEXT

Press NEXT (right button): the display will show:

BACKL
ENTER NEXT

Press ENTER (left button): the display will show:

LOW
ENTER STEP



Press ENTER (left button) to choose low power setting or press STEP (right button) to change to:

HIGH
ENTER STEP

Press ENTER (left button) to choose high power setting or press STEP (right button) to go back to previous choice.

EXIT MENU

It is always possible to exit the menus and return to normal measuring state by pressing the

 and  buttons simultaneously.



BESKRIVNING

Fettmätaren mäter fettmängden som passerar genom den.

Fettmängden kan visas i cm^3 , gram, oz eller fl oz.

Fettmätaren kan kalibreras och är utrustad med displaybelysning för användning i mörka omgivningar.

Fettmätaren kan också användas för kontinuerlig fettövervakning.

DATA


| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Maxtryck | 700 bar |
| Flödesområde | 0 - 1000 cm^3/min |
| Noggrannhet | +/- 3 % upp till 300 bar |
| Media | fett NLGI 1-2 |

ANVÄNDNING

För att starta fettmätaren finns två sätt: Antingen genom att pumpa fett genom den eller tryck på startknappen:



Displayen tänds:



Mätaren stängs av genom att hålla in den vänstra knappen 2 sekunder eller genom att den är inaktiv i den förinställda tiden.



START/STOPP-knapp

Om inte fettmätaren används, stängs den automatiskt av efter en inställbar tid.

I fall smörjningen blir avbruten och mätaren stängt av sig automatiskt och man behöver fortsätta på samma mätning så ska man trycka på startknappen istället för att pumpa fett genom den.

För att nollställa mätaren mellan smörjningarna tryck på



knappen. (RESET-texten visar att i denna meny har den vänstra knappen reset funktion.)

När fettmätaren startar genom att fett pumpas genom den så nollställer den sig alltid.

För att tända displaybelysningen vid arbete i mörk omgivning tryck på



knappen. Ljuset släcks automatiskt 15 sekunder efter att fettflödet har upphört.

Batterisymbolen visar batteriernas kapacitet.

Vilolägesmätning

Starta detta läge genom att ställ in avstängningstiden på "stby" (se nedan).

I detta läge så aktiveras inte skärmen när den upptäcker att fett passerar genom den. Fettmätaren mäter fortfarande mängden fett som passerar den.

Man slår på skärmen med startknappen. Man stänger av skärmen genom att hålla in startknappen i över två sekunder eller väntar en minut.

När fettmätaren är i detta läge så visas det genom att det står "STBY" i nedre högra hörnet.





Läget är till för att installeras permanent på ett rör för att mäta mängden som passer genom röret.




TOTALRÄKNEVERK 1


Mätaren är utrustad med ett totalräkneverk som använder samma enhet som vid vanlig mätning. Detta totalräkneverk kallas SUBTO och är ett komplement till det andra totalräkneverket som använder enheten TON.

För att komma in i menyn tryck:

 och  knappen samtidigt. Displayen visar:



Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar:






Nu visas hur mycket fett som passerat mätaren sedan förra nollställningen.

För att nollställa totalräkneverket tryck ZERO (den högra knappen). För att gå ur menyn utan att nollställa tryck EXIT (den vänstra knappen).

TOTALRÄKNEVERK 2

Fettmätaren är utrustad med ytterliggare ett nollställbart totalräkneverk. Detta mäter upp till 9999 ton fett. För att komma in i menyn tryck:


 och  knappen samtidigt. Displayen visar:



Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar:



Nu visas hur mycket fett som passerat mätaren sedan förra nollställningen.

Den minsta mängd som kan visas är 1 kg. (0,001 TON).

För att nollställa totalräkneverket tryck ZERO (den högra knappen). För att gå ur menyn utan att nollställa tryck EXIT (den vänstra knappen).



KALIBRERING AV MÄTAREN

Fettmätaren kan kalibreras för olika fettkvaliteter etc.

1. RÄKNA UT FELFAKTORN

Felfaktorn = verklig mängd/visad mängd

Exempel:

Det utmatade fettet väger 500 gram

Fettmätaren visar 485 gram

Felfaktorn = $500/485 = 1,03$

2. RÄKNA UT KALIBRERINGSTALET

Det nya kalibreringstalet = det gamla kalibreringstalet x felfaktorn

Exempel:

Det gamla kalibreringstalet är 700

Felfaktorn har räknats fram till 1,03

Det nya kalibreringstalet = $700 \times 1,03 = 721$

3. ÄNDRA KALIBRERINGSTALET I FETTMÄTAREN


För att komma in i menyn tryck




och




knappen samtidigt. Displayen visar:



Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar aktuellt kalibreringstal:



Den markerade siffran kan stegas upp genom att trycka STEP (den högra knappen)





För att markera nästa siffra tryck ENTER (den vänstra knappen)



Fortsätt med att trycka STEP och ENTER för att ställa in det önskade kalibreringstalet.

När den sista siffran har accepterats genom att trycka ENTER visar displayen:




Tryck ENTER (den vänstra knappen) för att acceptera och spara det nya kalibreringstalet, eller CANCEL (den högra knappen) för att ångra ändringarna och återgå till det gamla kalibreringstalet.

ÄNDRA ENHET

Fettmätaren kan visa fettmängden i fyra olika enheter; cm^3 , gram, oz, and fl oz.

För att komma in i menyn tryck:


ⓘ och ☼ knappen samtidigt. Displayen visar:




Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:




Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:




Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar:



Tryck STEP (den högra knappen) för att stega fram nästa enhet



Tryck ENTER (den vänstra knappen) för att acceptera och spara den nya enheten.



JUSTERBAR TID FÖRE AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Det är möjligt att välja efter vilken tid fettmätaren automatiskt stängs av. 2 eller 4 sekunder eller 1, 4 eller 8 minuter. Det är också möjligt att ställa mätaren i STANDBY-läge. I STANDBY-läget släcks displayen ned efter en minut, mätaren fortsätter dock att mäta allt fett som passerar genom mätaren. Fettmätaren drar väldigt lite ström i det här läget. Om displayen inte slås på för ofta så varar batterierna i flera år.

När displayen har släckts ned i STANDBY-läge kan man trycka:



Displayen tänds då upp och mängden kan avläsas. Efter en minut släcks displayen åter ned.

När mätaren är i STAND BY läge, visas STBY i displayen.



För att komma in i menyn tryck:




och knappen samtidigt. Displayen visar:




Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:




Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:



Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar:



Tryck STEP (den högra knappen) för att stega fram till nästa tid eller STAND BY läge.



Tryck ENTER (den vänstra knappen) för att acceptera och spara den nya tiden.



STÄLLA IN STYRKAN PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGEN

Bakgrundsbelysningen har två inställningar: svag och stark belysning.

För att komma in i menyn tryck:



och knappen samtidigt. Displayen visar:

SUBTO
ENTER NEXT

Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:

TOTAL
ENTER NEXT

Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:

CALIB
ENTER NEXT

Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:

UNITS
ENTER NEXT

Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:

POWTO
ENTER NEXT

Tryck NEXT (den högra knappen): displayen visar:

BACKL
ENTER NEXT

Tryck ENTER (den vänstra knappen): displayen visar:

LOW
ENTER STEP

Tryck ENTER (den vänstra knappen) för att välja det ljussvagare alternativet eller tryck STEP (den högra knappen) för visa:

HIGH
ENTER STEP

Tryck ENTER (den vänstra knappen) för att välja det ljusstarkare alternativet eller tryck STEP (den högra knappen) för att visa det förra alternativet.

GÅ UR MENYERNA

Det är alltid möjligt att gå ur menyerna och återvända till normal mätning genom att trycka:



och knappen samtidigt.



BESCHREIBUNG

Der Fettmesser misst die durch das Gerät laufende Fettmenge.

Die Fettmenge kann in cm^3 , Gramm, oz oder fl oz angezeigt werden.

Der Fettmesser lässt sich kalibrieren, und das Display ist beleuchtet, so dass auch in dunkler Umgebung problemlos gemessen werden kann.

Der Fettmesser kann zudem zur kontinuierlichen Fettüberwachung verwendet werden.

DATEN

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Höchstdruck | 700 bar |
| Durchflussmenge | 0 - 1000 cm^3/min |
| Präzision | +/- 3 % bis 300 bar |
| Medium | Fett NLGI 1-2 |

BEDIENUNG

Es gibt 2 Möglichkeiten den Fettmengenmesser zu starten: Entweder durch den Gebrauch (Fett pumpen) oder durch Drücken des ‚START‘-Knopfes:



Das Display leuchtet:



Der Mengengerät wird ausgeschaltet durch Drücken des linken Knopfes für 2 Sek oder durch automatische Abschaltung (nach der gewählten Vorgabezeit).



START/STOPP-Knopf

Bei Nichtbenutzung des Fettmessers schaltet dieser sich nach einer einstellbaren Zeit automatisch ab.

Wurde eine Schmierung so lange unterbrochen, das sich der Mengengerät automatisch abgeschaltet hat, dann kann die Schmierung mit gleicher Mengengerät fortgesetzt werden. Dazu erst den ‚START‘-Knopf drücken und warten bis die Anzeige aktiv ist. Dann die Schmierung dann fortsetzen. (Bitte nicht umgekehrt).

Zur Nullstellung des Messgerätes zwischen den Schmierungen auf



drücken. (Der RESET-Text gibt an, dass bei diesem Menü der linke Knopf die Reset-Funktion hat.)

Wenn der Mengengerät durch eine Pumpaktion gestartet wird, wird die Mengengerät zum Beginn auf Null gesetzt.

Zum Einschalten der Displaybeleuchtung bei Arbeiten in dunkler Umgebung auf



drücken. Die Beleuchtung erlischt automatisch 15 Sekunden nach Beendigung des Fettflusses.

Das Batteriesymbol gibt den Ladezustand der Batterien an.

BEREITSCHAFTSMODUS (STAND-BY)

Dieser Modus wird erreicht durch Umschaltung von ‚Ausschalten‘ zu ‚STBY‘ (Stand-by)

In diesem Modus schaltet sich die Anzeige nicht automatisch an, wenn eine Pumpaktion erkannt wird. Die Mengengerät erfolgt jedoch im Hintergrund.

Verwenden Sie den ‚START‘-Knopf zum Ein- / Ausschalten der Anzeige (> 2 Sek drücken für Abschalten)

Wenn dieser Betriebszustand aktiv ist erscheint in der unteren linken Ecke die Anzeige: ‚STBY‘



Dieser Betriebszustand wird gewählt für eine ununterbrochene stationäre Mengengerät erfassung.



GESAMTZÄHLWERK 1

Der Fettmesser ist mit einem Gesamtzählwerk ausgestattet, das dieselbe Maßeinheit wie beim normalen Messvorgang verwendet. Dieses Gesamtzählwerk wird SUBTO genannt und ist eine Ergänzung des zweiten Gesamtzählwerks, das die Einheit Tonne (TON) verwendet.

Um ins Menü zu gelangen, gleichzeitig auf




und



drücken. Auf dem Display erscheint:



ENTER drücken (linker Knopf): Auf dem Display erscheint:



Jetzt wird angegeben, wie viel Fett das Gerät seit der letzten Nullstellung durchlaufen hat.

Zur Nullstellung des Gesamtzählwerks auf ZERO drücken (rechter Knopf). Zum Verlassen des Menüs ohne Nullstellung auf EXIT drücken (linker Knopf).

GESAMTZÄHLWERK 2

Der Fettmesser ist mit einem weiteren nullstellbaren Gesamtzählwerk ausgestattet. Dieses misst bis zu 9999 t Fett. Um ins Menü zu gelangen, gleichzeitig auf




und




drücken. Auf dem Display erscheint:



NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



ENTER drücken (linker Knopf): Auf dem Display erscheint:



Jetzt wird angegeben, wie viel Fett das Gerät seit der letzten Nullstellung durchlaufen hat.

Die kleinste anzeigbare Menge beträgt 1 kg (0,001 t).

Zur Nullstellung des Gesamtzählwerks auf ZERO drücken (rechter Knopf). Zum Verlassen des Menüs ohne Nullstellung auf EXIT drücken (linker Knopf).



KALIBRIERUNG DES MESSGERÄTES

Der Fettmesser lässt sich für verschiedene Fettqualitäten usw. kalibrieren.

1. BERECHNUNG DES FEHLERFAKTORS

Fehlerfaktor = tatsächliche Menge/angezeigte Menge

Beispiel:

Das durchgeströmte Fett wiegt 500 g.

Der Fettmesser zeigt 485 g.

Fehlerfaktor = $500 / 485 = 1,03$

2. BERECHNUNG DES KALIBRIERWERTES

Der neue Kalibrierwert = der alte Kalibrierwert x Fehlerfaktor

Beispiel:

Der alte Kalibrierwert beträgt 700.

Der Fehlerfaktor wurde mit 1,03 ermittelt.

Der neue Kalibrierwert = $700 \times 1,03 = 721$

3. ÄNDERUNG DES KALIBRIERWERTES IM FETTMESSER

Um ins Menü zu gelangen, gleichzeitig auf




und drücken. Auf dem Display erscheint:



NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



ENTER drücken (linker Knopf): Das Display zeigt den aktuellen Kalibrierwert:



Die markierte Ziffer kann durch Drücken von STEP (rechter Knopf) erhöht werden.





Zur Markierung der nächsten Ziffer auf ENTER drücken (linker Knopf).



Weiter auf STEP und ENTER drücken und so den gewünschten Kalibrierwert einstellen.

Sobald die letzte Ziffer mit ENTER bestätigt wurde, zeigt das Display:



ENTER drücken (linker Knopf) und den neuen Kalibrierwert bestätigen und speichern, oder CANCEL (rechter Knopf) und die Änderungen rückgängig machen und zum alten Wert zurückkehren.

ÄNDERUNG DER MAßEINHEIT

Der Fettmesser kann die Fettmenge in vier Maßeinheiten anzeigen: cm^3 , Gramm, oz, und fl oz.


Um ins Menü zu gelangen, gleichzeitig auf



und




drücken. Auf dem Display erscheint:




NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:




NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:




NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



ENTER drücken (linker Knopf): Auf dem Display erscheint:



STEP drücken (rechter Knopf) und bis zur nächsten Maßeinheit gehen.



ENTER betätigen (linker Knopf) und die neue Maßeinheit bestätigen und speichern.



EINSTELLBARE ZEIT VOR DEM AUTOMATISCHEN ABSCHALTEN

Die Zeit, nach der sich der Fettmesser automatisch abschaltet, ist wählbar: nach 2 Sek, 4 Sek, 1 Minute, 4 Minuten oder 8 Minuten. Darüber hinaus ist es möglich, das Messgerät in den STANDBY-Modus zu versetzen. Im STANDBY-Modus erlischt das Display nach einer Minute, das Messgerät misst jedoch weiterhin das gesamte durchlaufende Fett. Dieser Modus ist sehr stromsparend. Wird die Anzeige nur selten eingeschaltet reicht eine Batterieladung für mehrere Jahre.

Bei erloschenem Display im STANDBY-Modus kann folgender Knopf gedrückt werden:



Das Display leuchtet dann auf und die Menge kann abgelesen werden. Nach einer Minute erlischt das Display wieder.

Wenn sich der Fettmesser im STANDBY-Modus befindet, wird STBY im Display angezeigt.



Um ins Menü zu gelangen, gleichzeitig auf



und



drücken. Auf dem Display erscheint:




NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:




NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



NEXT drücken (rechter Knopf): Auf dem Display erscheint:



ENTER drücken (linker Knopf): Auf dem Display erscheint:



STEP drücken (rechter Knopf) und bis zur nächsten Zeit oder in den STANDBY-Modus gehen.



ENTER betätigen (linker Knopf) und die neue Zeit bestätigen und speichern.



HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN.

Die Hintergrundbeleuchtung kann auf niedrigen oder hohen Stromverbrauch eingestellt werden.

Um zu den Einstellungen zu gelangen drücken Sie  und  gleichzeitig. In der Anzeige erscheint:

SUBTO
ENTER NEXT

Drücken Sie 'weiter' (rechter Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

TOTAL
ENTER NEXT

Drücken Sie 'weiter' (rechter Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

CALIB
ENTER NEXT

Drücken Sie 'weiter' (rechter Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

UNITS
ENTER NEXT

Drücken Sie 'weiter' (rechter Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

POWTO
ENTER NEXT

Drücken Sie 'weiter' (rechter Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

BACKL
ENTER NEXT

Drücken Sie 'Eingabe' (linker Knopf): Die Anzeige wechselt zu:

LOW
ENTER STEP

Drücken Sie 'Eingabe' (linke Knopf) um einen geringen Stromverbrauch zu wählen oder drücken Sie 'ändern' (rechte Knopf) um hierhin zu gelangen:


HIGH
ENTER STEP

Drücken Sie 'Eingabe' (linker Knopf) um einen hohen Stromverbrauch zu wählen oder drücken Sie 'ändern' (rechte Knopf) um die frühere Einstellung beizubehalten.

MENÜS VERLASSEN

Man kann die Menüs jederzeit verlassen und wieder zur Normalmessung zurückgehen, dazu gleichzeitig

 und  drücken.



DESCRIPTION

Le mesureur de graisse mesure la quantité de graisse qui le traverse.

La quantité de graisse est affichée en cm^3 , grammes, oz ou fl oz.

Le mesureur de graisse peut être étalonné et équipé d'un éclairage d'écran pour être utilisé dans des conditions de faible luminosité.

Le mesureur de graisse peut également être utilisé pour la surveillance continue de la graisse.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Pression max. | 700 bar |
| Plage de débit | 0 - 1000 cm^3/min |
| Précision | +/- 3% jusqu'à 300 bar |
| Agent | graisse NLGI 1-2 |

UTILISATION

Il y a deux manières de démarrer le compteur de graisse. En l'utilisant (faire passer de la graisse) ou en appuyant sur le bouton « Start » :



L'écran s'allume :



L'affichage s'éteint en appuyant sur le bouton gauche pendant 2 secondes ou en le laissant inactive pendant le temps présélectionné.



Bouton MARCHE/ARRÊT

Si le mesureur de graisse n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout d'un délai réglable.

S'il y a eu une interruption pendant le graissage et que le graissage et que le compteur de graisse s'est éteint automatiquement et que vous souhaitez continuer la même mesure : presser sur « Start » ...en pompant de la graisse.

Pour remettre à zéro l'appareil entre les lubrifications appuyer sur le bouton



(Le texte RESET indique que dans ce menu le bouton gauche a la fonction de remise à zéro.)

Lors du démarrage du compteur de graisse, il est toujours remis à zéro.

Pour allumer l'éclairage de l'écran en cas de travail dans des conditions de faible luminosité appuyer sur le bouton



La lumière s'éteint automatiquement 15 secondes après l'arrêt du débit de graisse.

Le symbole de la batterie indique la capacité de la batterie.

MODE ATTENTE

Activer ce mode en remplaçant « power off » par « stby » (voir ci-dessous).


Dans ce mode, l'affichage ne s'active pas lorsqu'il détecte une utilisation. Le compteur de graisse mesure la quantité de produit qui le traverse.

Utiliser le bouton « Start » pour allumer ou éteindre l'afficheur (appuyer 2 secondes pour l'éteindre).

Dans ce mode « stby » est affiché dans le coin inférieur droit.



Ce mode est destiné aux installations permanentes pour mesurer la quantité qui passe par la conduite.



COMPTEUR TOTAL 1


Le mesureur de graisse est équipé d'un compteur total utilisant la même unité que pour la mesure ordinaire. Ce compteur total est appelé SUBTO et complète l'autre compteur total qui utilise l'unité TONNE

Pour entrer dans le menu appuyer sur

 et  simultanément. L'écran affiche :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) : l'écran affiche :



L'écran affiche la quantité de graisse qui a traversé le mesureur depuis la dernière remise à zéro.

Pour remettre à zéro le compteur total, appuyer sur ZERO (le bouton de droite). Pour sortir du menu sans remettre à zéro appuyer sur EXIT (le bouton de gauche).


COMPTEUR TOTAL 2

Le mesureur de graisse est équipé d'un deuxième compteur total pouvant être remis à zéro. Ce compteur mesure jusqu'à 9999 tonnes de graisse. Pour entrer dans le menu appuyer sur les boutons


 et  simultanément. L'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite), l'écran affiche :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche), l'écran affiche :



L'écran affiche la quantité de graisse qui a traversé le mesureur depuis la dernière remise à zéro.

La quantité minimale qui peut être affichée est de 1 kg. (0,001 TONNE).

Pour remettre à zéro le compteur total, appuyer sur ZERO (le bouton de droite). Pour sortir du menu sans remettre à zéro appuyer sur EXIT (le bouton de gauche).



ÉTALONNAGE DU MESUREUR

Le mesureur de graisse peut être étalonné pour différentes qualités de graisse, etc.

1. CALCULER LE FACTEUR D'ERREUR

Facteur d'erreur = quantité réelle / quantité affichée

Exemple :

La quantité de graisse évacuée pèse 500 grammes

Le mesureur de graisse indique 485 grammes

Facteur d'erreur = $500 / 485 = 1,03$

2. CALCULER LA VALEUR D'ÉTALONNAGE

La nouvelle valeur d'étalonnage = l'ancienne valeur d'étalonnage x le facteur d'erreur

Exemple :

L'ancienne valeur d'étalonnage est de 700

Le facteur d'erreur calculé est de 1,03

La nouvelle valeur d'étalonnage = $700 \times 1,03 = 721$

3. MODIFIER LA VALEUR D'ÉTALONNAGE DANS LE MESUREUR DE GRAISSE

Pour entrer dans le menu appuyer sur



et




simultanément. L'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite) : l'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite) : l'écran affiche :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) : l'écran affiche la valeur d'étalonnage :



On peut augmenter le chiffre marqué en appuyant sur STEP (le bouton de droite) :





Pour marquer le chiffre suivant appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) :



Continuer en appuyant sur STEP et ENTER pour paramétrer la valeur d'étalonnage souhaitée.

Lorsque le dernier chiffre a été approuvé par une pression sur ENTER, l'écran affiche :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) pour approuver et sauvegarder la nouvelle valeur d'étalonnage ou sur CANCEL (le bouton de droite) pour annuler les modifications et revenir à l'ancienne valeur d'étalonnage.

MODIFIER L'UNITÉ

Le mesureur de graisse peut afficher la quantité de graisse en quatre unités différentes : cm^3 , grammes, oz, et fl oz.


Pour entrer dans le menu appuyer sur :



et




simultanément. L'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite) : l'écran affiche :




Appuyer sur NEXT (le bouton de droite) : l'écran affiche :




Appuyer sur NEXT (le bouton de droite) : l'écran affiche :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) : l'écran affiche :



Appuyer sur STEP (le bouton de droite) pour afficher l'unité suivante :



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) pour approuver et sauvegarder la nouvelle unité.



DÉLAI RÉGLABLE AVANT L'ARRÊT AUTOMATIQUE

Il est possible de choisir le délai au bout duquel le mesureur de graisse s'éteint automatiquement. 2 secondes, 4 secondes, 1 minute, 4 minutes ou 8 minutes. Il est également possible de placer le mesureur en mode STAND BY. En mode STAND BY, l'écran s'éteint au bout d'une minute, mais le mesureur continue à mesurer toute la graisse qui le traverse. Ce mode est économique pour les piles. Si l'afficheur ne s'allume que rarement, les piles peuvent durer plusieurs années.

Lorsque l'écran s'est éteint en mode STAND BY, appuyer sur



pour rallumer l'écran et lire la quantité affichée. L'écran s'éteint à nouveau au bout d'une minute.

Lorsque le mesureur est en mode STAND BY, l'écran indique STBY.



Pour entrer dans le menu appuyer sur les boutons




et simultanément. L'écran affiche



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite), l'écran affiche :




Appuyer sur NEXT (le bouton de droite), l'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite), l'écran affiche :



Appuyer sur NEXT (le bouton de droite), l'écran affiche :




Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche), l'écran affiche :



Appuyer sur STEP (le bouton de droite) pour passer au délai suivant ou en mode STAND BY.



Appuyer sur ENTER (le bouton de gauche) pour accepter et enregistrer le nouveau délai.



RÉGLAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Le rétroéclairage peut être réglé du niveau faible au niveau fort.


Pour entrer dans le menu, appuyer simultanément sur les boutons  et . L'écran montre :




Presser NEXT (bouton droit) : L'écran montre :




Presser NEXT (bouton droit) : L'écran montre :




Presser NEXT (bouton droit) : L'écran montre :




Presser NEXT (bouton droit) : L'écran montre :




Presser NEXT (bouton droit) : L'écran montre :



Presser ENTER (bouton gauche) : L'écran montre :





Presser ENTER (bouton gauche) pour choisir luminosité faible ou presser STEP (bouton droit) pour changer en :



Presser ENTER (bouton gauche) pour choisir luminosité forte ou presser STEP (bouton droit) pour revenir en arrière au choix précédent :


SORTIR DES MENUS


Il est toujours possible de sortir des menus et de retourner à la mesure normale en appuyant sur

 et  simultanément.

MENU STRUCTURE MENÜAUFBAU

MENYUPPBYGGNAD STRUCTURE DES MENUS





EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Assalub AB,
Prästängsvägen 15, SE-597 30 Åtvidaberg, Sweden,
declare that the

GREASE METER MKIII

P/N 39350

is designed and manufactured in accordance with

EUROPEAN EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

as outlined in the harmonized Norms

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-4-2, -3, -8

Åtvidaberg, May 23, 2014



Niklas Rehn
Manager Product Development and Quality

